



PROGRAMA PODEMOS CASA



INFORMACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DE ACUERDO A LO SOLICITADO EN EL DECRETO 118 DE 11 DE ABRIL DE 2017 (FASE I)		
MUNICIPIO DE NILO		
CERTIFICACIÓN CONJUNTA		
La secretaria de infraestructura y la secretaria de planeación certifican: cuentan con las redes de servicios públicos domiciliarios de acueducto alcantarillado, aseo y energía. De fecha 22 de agosto de 2016		
REQUERIMIENTO AL MUNICIPIO	INFORMACIÓN ANEXA	OBSERVACIÓN
VÍA		
Distancia no mayor de 500 ML de la vía principal pavimentada	no informa	
ACUEDUCTO		
Longitud existente	1 Km	
Punto de alimentación de la red	no informa	
Punto de derivación	no informa	
Caudal disponible	no informa	
Conexión o empate	no informa	
Cota de presión (mca)		presión mínima 45 libras; presión máxima 120 libras
ALCANTARILLADO (Descripción del sistema de alcantarillado)		
Red aguas negras	Red aguas negras; distancia entre barrio tamarindo y PTAR 1500 ML; sistema de tratamiento de reactor con laguna de oxidación.	
Red aguas lluvias	no informa	
Sistema coimbinado	no informa	
Sistema alternativo (pozo séptico, otro)	no informa	
Lugar y distancia del vertimiento final	no informa	
Sistema de tratamiento antes del vertimiento final	sistema de tratamiento de reactor con laguna de oxidación.	
ENERGÍA ELÉCTRICA		
Localización del punto o circuito de derivación	Circuito de derivación agua de Dios-Nilo (316122)	
Número y calibres del alimentador	número de calibre Nilo 13.2KV(316122)en el nodo N° 270579	

Estructuras o equipos adicionales o especiales requeridos	incluir circuitos y grapas; capacidad 15Kva; nivel de tensión 2-13.2 Kv; corriente de cc monofásico 378 A y trifásico 582 a; estructuras adicionales crucetas deben ser de 2.5M metálicas longitud de posteroío 12 m para media tensión y 10 m para aja tensión	
Aseo - recolección de RSU	si certifica el servicio	
Telecomunicaciones	no informa	
Gas Natural	no informa	

Revisado por,



JUAN EFRAIN CAMELO TRUJILLO

C.C. 11.431.293 de Facatativá

T.P. 25202-177 CND

Ingeniero Civil Externo

